

NOTA

de informare, verificare si constatare la fata locului din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru luna Octombrie 2023

Prezenta nota a fost intocmita pentru ,localitate....., str
.....jud/..... , la data de.....ora....., de catre dl. STROE PAUL .in calitate de
reprezentant HEALTH, SAFETY AND SECURITY CONSULTING S.R.L si a fost primita de catre dna/ dl.
.....

In baza contractului de prestari servicii si a art.15, punctul 17 din NM de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va informam urmatoarele:

I. Conform NM de aplicare a prevederilor lg.319/2006 1425/2006 art.3 In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatare in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati..

II. Lucratorii care deservesc echipamentele tehnice sau **orice alt echipament** ce se supun autorizarii sau verificarii **ISCIR-ANRE** trebuie autorizati atat din punct de vedere ISCIR cat si din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Echipamentele tehnice ce se supun autorizarii ISCIR (compresoare, lize, centrale termice, motostivuitoare, electrostivuitoare, macarale excavatoare, auto de orice fel etc) vor fi verificate periodic de catre persoane fizice sau juridice autorizate si nu vor fi folosite decat in conditiile in care acestea sunt in perfecta stare de functionare, farainprovizatii si numai de catre personal autorizat, testat psihologic si medical (dupa caz) si instruit din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca sau in functie de activitate de catre organele competente conform echipamentelor tehnice sau al activitatii desfasurate.

III. Conform Legii nr. 319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatare in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au o serie de obligatii printre care si cea de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii. Medicul specialist de medicina muncii, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv

IV. Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.

In cadrul responsabilităților sale, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea 319/2006, (1) angajatorul are obligatia sa ia măsurile necesare pentru:

- a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
- b) prevenirea riscurilor profesionale;
- c) informarea și instruirea lucrătorilor;
- d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

V. Potrivit prevederilor art.10, alin.1 din Legea 319/2006, si a Ordinului nr.427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, angajatorii au obligatia sa ia toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

In entitățile în care se desfășoară activități industriale, agricole sau de prestări servicii, angajatorii trebuie să asigure cel puțin o trusă medicală la fiecare 25 de persoane, în timp ce în grădinițe și școli trebuie să existe cel puțin una la 50 de elevi. Mai precis, potrivit normelor legale în vigoare, trusele medicale trebuie să se regăsească în spațiile în care se desfășoară activități.

VI. In baza Normelor metodologice de aplicare a lg. 319/2006 sectiunea 4 art 81, 95-96 ,instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmând astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în mod obligatoriu în fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însoțita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.)

Fisa de instruire individuala se pastreaza în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de munca. Raspunderea pentru semnarea fiselor de ssm su o poarta conducatorul locului de munca.

VII. Prima intervenție in caz de incendiu este asigurată cu stingătoare portative/mobile adecvate riscului de incendiu local, amplasate vizibil, ușor accesibile, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare

Conform art.3(1) din Lega nr.15/2016, se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii.

VIII. Daca in interiorul societatii dumneavoastra, se desfasoara lucrari de constructii (amenajari, investitii), va rugam sa ne comunicati imediat, pentru intocmirea documentelor, marcarea si amenajarea corespunzatoare a spatiilor de munca conform HG/300/2006.

Nr.crt	CONSTATARI LA FATA LOCULUI (LOC DE MUNCA)	Masuri propuse pentru remedierea deficientelor constatate in urma vizitelor efectuate la locurile de munca si termene de realizare
1	La prezenta nota s-au anexat : Anexa 1 – Fisa colectiva de instruire Anexa 2 – Checklist Anexa 3 – Registru de evidenta controale stingatoare Anexa 4 – Instructiuni de utilizare a stingatoarelor	
2		
3		

Intocmit,
Serviciul extern de prevenire si protectie
HEALTH, SAFETY AND SECURITY CONSULTING S.R.L

Am primit un exemplar,

Nume si Prenume
Data

FIȘĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
privind securitatea și sănătatea în muncă

întocmită azi

Subsemnatul, având funcția de, am efectuat instruirea unui număr depersoane de la, conform tabelului nominal, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru vizita (prezența) în societate/unitate în data de

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:

1. Legea 319/2006 art. 22-23;
2. Riscuri specifice de accidentare si masuri de prevenire si protectie
3. Masuri de evacuare si alarmare ;
4. Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei in vigoare;
5. Legea 307/2006 – Obligatiile lucratorilor;
6. Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca specific activitatii desfasurate;
7. IPSSM .

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la

- Subsemnații, am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă și ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr.crt.	Numele și prenumele	Data/Functia	Semnătura
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar.....

Semnătura.....

Notă: Fișa se completează în 2 exemplare.

CHECKLIST.

DOCUMENTATIE VERIFICATA		EXISTA		NU ESTE CAZUL	OBSERVATII
		DA	NU		
1	Dosar SSM actualizat si particularizat ;				
2	Dosar SU actualizat si particularizat ;				
3	Eval. factorilor de risc existenta pentru toate functiile ;				
4	Grafice SSM-SU 2023 pentru toate functiile;				
5	Toate echipamentele,utilajele si deserventii sunt autorizati ISCIR-RSVTI?				
6	Sunt identificate zonele cu risc specific si ridicat ?				
7	Sunt identificate zonele cu pericol grav si iminent ?				
8	Este intocmit normativul de acordare al echip. pentru toate functiile ?				
9	Sunt evidentiata substantele chimice , toxice si periculoase si sunt intocmite documentele necesare conf. Reg. Reach si Lg. In vigoare?				
10	Exista registru de evidenta a accidentelor ?				
11	Sunt evidentiata (daca au existat) in registru accidente?				
12	Exista IPSSM pentru toate functiile ?				
13	Exista IL-uri pentru toate utilajele ?				
14	Este facuta verificarea impamantarii si cu buletin de incercare a acesteia in termen ?				
15	Exista stingatoare semnalizate, in termen, la vedere si fara a fi obturat accesul la acestea?				
16	Exista o semnalizare corespunzatoare pentru spatiile interioare si exterioare conf. HG 971/06?				
17	Exista hidranti? Hidrantii sunt verificati si evidentiati in registrul de evidenta a acestora cu observatii ref. La functionalitatea acestora?				
18	Exista conventii cu tertii cu clauze de sm-su in acestea ?				
19	Exista iluminat de siguranta functional?				
20	Sunt efectuate determinarile de zgomot, noxe, ergonomie , microclimat?				

Intocmit ,
HSSC

Participant din partea beneficiarului
la verificarea documentatiei SM-SU

ANEXA 3

REGISTRU DE EVIDENȚĂ

a situației constatate la stingătoarele de incendiu în urma controlului din ziua luna anul

1. Producătorul stingătorului 2. Tipul și modelul de stingător 3. Loc amplasare	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	Data remedierii
1. SCx SRL 2. CO2- G2 3. Birou (FFA029)	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU	☒ DA ☐ NU		Model completare

- a) stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de evacuare;
b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;
c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
e) presiunea afișată de indicatorul de presiune este în intervalul nominal marcat de producător;
f) existența și integritatea sigiliilor;
g) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz;
h) masa stingătoarelor de incendiu cu CO₂ sau agent curat.



UTILIZAREA STINGĂTOARELOR



ESTE OBLIGATORIU SĂ ȘTIȚI :

UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE DE INCENDIU ÎN LOCUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA	PENTRU A INTERVENI ÎN CEL MAI SCURT TIMP LA STINGEREA UNUI ÎNCEPUT DE INCENDIU
MODUL DE UTILIZARE AL STINGĂTORULUI	O ALEGERE GREȘITĂ POATE COMPLICĂ SITUAȚIA
TIPUL STINGĂTORULUI CARE SE UTILIZEAZĂ PENTRU FIECARE CLASĂ DE INCENDIU	ABORDAREA UNEI TACTICI GREȘITE POATE DUCE LA FOLOSIREA INUTILĂ A STINGĂTORULUI
TACTICA DE STINGERE CARE TREBUIE APLICATĂ	

LA FOLOSIREA UNUI STINGĂTOR ȚINEȚI MINTE :

INCENDIUL TREBUIE ATACAT PE DIRECȚIA VÂNTULUI.
 INCENDIUL SE STINGE ÎNCEPÂND DE LA BAZA FOCARULUI.
 INCENDIILE DIN MATERIALE CARE SE TOPESC SAU CURG SE STING ATACÂND DE MAI SUS ȘI SPRE SPATELE FOCARULUI.
 INTERVENȚIA SE FACE UTILIZÂND ÎN ACELAȘI TIMP STINGĂTOARE SUFICIENTE ȘI NU UNUL DUPĂ ALTUL.
 STINGĂTOARELE UTILIZATE NU VOR FI REAMPLASATE LA LOCUL LOR.
 STINGĂTOARELE CU SPUMĂ TIP SM9 NU VOR FI UTILIZATE LA STINGEREA INCENDIILOR DE NATURĂ ELECTRICĂ.

PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI PENTRU FOLOSIREA STINGĂTOARELOR



PENTRU INTERVENȚIE SAU PENTRU A CUNOAȘTE MAI BINE RISCURILE ȘI CUM POT FI ELE PREVENITE CONTACTAȚI SPECIALIȘTII **LA TELEFON INTERN** _____